

Einstellungen Wallbox

Interne Wallbox E1

aktiviert
Falls nicht angehakt wird dieses Gerät ignoriert

Auf einphasig umschalten
Nur bei Modellen mit zusätzlichem 1-Phasen-Schütz. [Umschaltun...](#)

Lastmanagement

Min. Ladestrom (mA) 6000 <small>Laden stoppt bei kleinerem Strom. Fast immer mindestens 6A eins...</small>	Max. Ladestrom (mA) 16000 <small>Fester Wert oder Formel</small>	Priorität 1 <small>Priorität: 3=höchste, 0=niedrigste</small>
Phasen Rotation 0 Grad, L1,L2,L3 (RST)	Phasen Ermitteln <small>Festlegen, welche Phasen genutzt werden</small>	<input checked="" type="checkbox"/> Autom. Phasenumschaltung <small>Wenn möglich, zw. 1-phasigem und 3-phasigem Laden umschalten</small>

Laderegeln

Regel

ID: 0 Mo Di Mi Do Fr Sa So

Regel ist aktiv PV-Überschuss

[Hinweise zu den Laderegeln](#)
[Hinweise zum Überschussladen](#)

Bedingung

PV-Überschuss IV 6500
Limit oder Formel

300 Nicht
Zeit (s), Regel weiter ausführen ohne erfüllte Bedingung
Bedingung negieren, d.h. Regel bei nicht erfüllter Bedingung ausführen

Aktion

PV-Überschuss liefern × 1 **Strom pro Phase in mA** Beenden
Faktor, Standard 1, als Regelu...
Aktuellen Wert zurückliefern

Löschen

Benutzereinstellung

Id []	Name []	Löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Laden autorisieren	<input checked="" type="checkbox"/> Laden (de-)aktivieren	<input type="checkbox"/> Benutzer-Laderegeln (de-)aktivieren
Ladestrom überschreiben (mA) Nicht überschreiben	Phasen Beibehalten	<input type="checkbox"/> Laderegeln überschreiben